質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第23号	件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
	(内部)		
6	仕上表 天井仕上にGB-D(T)と有りますが、凡例が有りません。GB-D:化粧石膏ボード(トラバーチン)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A I -1)		GB-D:化粧石膏ボード(トラバーチン)です。
7	音楽室-1 壁:有孔シナ合板裏グラスウール充填の厚さが下記のように異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A I -1. 23) ・仕上表:t50 ・雑詳細図-3:t25		仕上表のとおり厚み50mmです。
8	階段 中壁の仕上が下記のように異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A I -1. 7) ・仕上表:着色撥水材 ・階段断面詳細図:コンクリート化粧打放		仕上表のとおり着色撥水材です。
9	特記無き限り 嵩上コンクリート内にワイヤーメッシュφ6-100角を施すと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A II -1)		ワイヤーメッシュφ6-100角を敷き込んでください。

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第23号	件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事
No	質疑事項	回 答	
10	仕上表 ②-1棟 2階支援教室 床:FVS3下セルフレベリングの厚さに<15>と有りますが、床仕上がFVS3の為、t27と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅡ-1)	床FVS3のセルフレベリングの厚みは27mmです。	
11	⑭⑮棟 共通 便所の床仕上にシンダーCON、MOと有りますが、厚さ等詳細が不明です。シンダーコンクリートt100+モルタルの上、床仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅡ-1)	和便器新設部の床仕上は、AⅡ-11 図便所詳細図のとおり、シンダーCON厚み170mm、モルタル厚み50mmの上に床仕上FVS4(防汚性ビニル床シート厚み2.0mm)ですが、その部分以外は既存のシンダーCON、モザイクタイル貼りの上に、モルタル金こて押え厚み48mm、同様の床仕上FVS4です。	
12	仕上表 ②-1棟 2階木の部屋の中木仕上に銘木化粧シート貼UCと有りますが、銘木化粧シート貼の為、UC塗は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅡ-1)	UC塗は不要です。	
13	特記無き限り 床・壁のモルタル下地は既存のままと考え、表面仕上のみ撤去・新設すると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅡ-1.3)	特記無き限り 表面仕上のみ撤去・新設するものとします。	
14	②-1棟 放課後子どもクラブの床仕上が下記のように異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅡ-1.3) ・仕上表:FVS3 ・断面詳細図:天然木化粧フローリング	仕上表のとおりFVS3(発泡複層ビニル床シート 厚み2.8mm)です。	

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第23号	件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事									
No	質疑事項		回 答									
15	<p>②-1棟 3階図工準備室・4階音楽準備室の床下地が下記のように異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅡ-1. 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仕上表: セルフレベリング ・断面詳細図: モルタル 		仕上表のとおりセルフレベリングです。									
16	<p>⑬棟 1階相談室、3・4階普通教室の床仕上が下記のように異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅢ-1. 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仕上表: VS<2. 5> ・断面詳細図: 天然木化粧フローリング 		仕上表のとおりVS(ビニル床シート厚み2. 5mm)です。									
17	<p>⑬棟 2階図書室 床: フローリングの厚さが下記のように異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅢ-1. 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仕上表: t12 ・断面詳細図: t18 		仕上表のとおりフローリング厚み12mmです。									
18	<p>⑭⑮棟 2階パソコン室 床の改修内容が下記のように異なります。現況及び改修平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅣ-1. 34. 35)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">現況</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">改修</td> </tr> <tr> <td>・仕上表:</td> <td style="text-align: center;">タイルカーペット</td> <td style="text-align: center;">サンダーUC</td> </tr> <tr> <td>・現況及び改修平面詳細図</td> <td style="text-align: center;">フローリングブロック</td> <td style="text-align: center;">タイルカーペット</td> </tr> </table>			現況	改修	・仕上表:	タイルカーペット	サンダーUC	・現況及び改修平面詳細図	フローリングブロック	タイルカーペット	2階パソコン室は普通教室に改修するため、床改修については仕上表のとおりサンダーUCです。なお、現況及び改修平面詳細図については、AⅣ-30. 31図参照してください。
	現況	改修										
・仕上表:	タイルカーペット	サンダーUC										
・現況及び改修平面詳細図	フローリングブロック	タイルカーペット										
19	<p>⑭⑮棟 4階パソコン室 床: OAフロアーの高さが下記のように異なります。4階パソコン教室詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅣ-1. 35)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仕上表: H150 ・4階パソコン教室詳細図: H50 		4階パソコン教室詳細図のとおりOAフロアー高さ50mmです。									

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第23号	件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
20	<p>⑭⑮棟 2階パソコン室の床仕上が下記のように異なります。4階パソコン教室詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AIV-1. 35)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仕上表:ビニル床タイル ・4階パソコン教室詳細図:タイルカーペット 		<p>床仕上は、AIV-35図 4階パソコン教室詳細図のとおりタイルカーペットです。</p>
21	<p>②-1棟 木の部屋 曲面加工合板の間接照明が断面詳細図は残置、雑詳細図-1は撤去と異なります。断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AII-2.AV-31)</p>		<p>断面詳細図のとおり残置とします。</p>
22	<p>特記仕様書-3 内装改修工事に下記項目が有りますが、施工範囲が不明です。今回工事は不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合明確な施工範囲を御指示下さい。(A-5)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ビニル床シート FVS1: 東リ スーパーKシート ・ビニル床タイル: 東リ マチコV ・フローリング: 北海道パーケット工業 キャンパス・15 		<p>A-5図 特記仕様書-3 は新設棟の内装工事を示しています。内装改修工事にはこの材料は不要です。新設棟についてはA I-1図による仕上表を参照してください。</p>
23	<p>②-1棟 共通 廊下の床下地にMO、嵩上げCONと有りますが、床高に+30と有る為、モルタルのみと考えて宜しいでしょうか。又、同モルタルは既存モルタルのままと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A I-1)</p>		<p>床高+30の記載は、既存モルタルを示しています。</p>
24	<p>②-1棟 支援教室内ユニットシャワー出入口 額縁の仕様が不明です。木製 EP-G塗と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。(AII-13)</p>		<p>木製額縁はEP-G塗装です。</p>

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第23号	件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
25	<p>⑭⑮棟 1階会議室の天井仕上が下記のように異なります。1階会議室他詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅣ-1. 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仕上表:化粧石膏ボード ・1階会議室他詳細図:EP塗 		1階会議室他詳細図のとおりEP塗装です。
26	<p>②-1棟 1階踏込・脱衣室の床仕上が下記のように異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅡ-1. 13)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仕上表:防滑性ビニル床シートt2 ・1階平面詳細図:防滑性ビニル床シートt2. 5 ビニル床シートt2. 5 		仕上表のとおり防滑性ビニル床シート厚み2. 5mmです。
27	<p>②-1 1階放課後子どもクラブの壁仕上が下記のように異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅡ-1. 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仕上表:木胴縁の上、シナ合板t5. 5 ・断面詳細図:木胴縁の上、シナ合板t6(グラスウール充填) 		仕上表のとおり木胴縁の上、シナ合板厚み5. 5mmです。
28	<p>②-1 1階支援教室、踏込の天井仕上が下記のように異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅡ-1. 37)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仕上表:化粧石膏ボード ・天井伏図-1:化粧石膏吸音ボード 		仕上表のとおり化粧石膏ボードです。
29	<p>⑭⑮棟 1階会議室・廊下の天井仕上が下記のように異なります。改修範囲が部分的な為、1階会議室他詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(AⅣ-1. 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仕上表:化粧石膏ボード ・1階会議室他詳細図:EP塗 		1階会議室他詳細図のとおりEP塗装です。

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第23号	件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事
No	質疑事項	回 答	
30	<p>下記商品のメーカー・品番を御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上り框・床ポーター:御影石 ・天井:岩綿吸音板 ・天井:化粧石膏ボード ・天井:化粧石膏吸音ボード ・汚垂石:御影石 ・床:防塵塗装 ・床:ユニットフローア ・床:OAフローア ・壁:ビニルクロス 	<ul style="list-style-type: none"> ・御影石:A-3図【新営】特記仕様書-1 に示すとおりです。 ・岩綿吸音板:吉野石膏(株)ソーラートン平板厚12又は同等品以上です。 ・化粧石膏ボード:吉野石膏(株)ソフトンライト厚9.5(準不燃)又は同等品以上です。 ・化粧石膏吸音ボード:吉野石膏(株)スクエアトND厚9.5(不燃)又は同等品以上です。 ・御影石:カレドニア(カナダ産)です。 ・防塵塗装:A-10図【改修】特記仕様書-4 内装改修工事No.59に示すとおり(株)ABS商会 ケミクリーTE 又は同等品以上です ・ユニットフローア:A-10図【改修】特記仕様書-4 内装改修工事No.57に示すと おり (株)UFG ユニットフロアS、スーパーフロアS 又は同等品以上です。 ・OAフローア:A-IV35図に示すとおり ナカ工業(株) 樹脂製置敷タイプOAフロア DF-3000(0.2G仕様) 高さ50mm 又は同等品以上です。 	
31	<p>スクリーンBOXの寸法が下記の様に異なります。雑詳細図-11を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A I -11~13.31)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平面詳細図: L2700 ・雑詳細図-11:L2838 	<p>雑詳細図-11のとおり 長さ2838mmです。</p>	
32	<p>スクリーンの寸法が下記の様に異なります。雑詳細図-11を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A I -11~13.31)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平面詳細図: W2400×H1800 ・雑詳細図-11:W2438×H1829 	<p>雑詳細図-11のとおり 幅2438mm×高さ1829mmです。</p>	
33	<p>4階音楽準備室-1のB面が平面詳細図と展開図で異なります。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A I -13)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平面詳細図:流し台 1か所設置 ・展開図:収納棚 2か所設置 	<p>平面詳細図のとおり流し台 1か所設置です。</p>	

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第23号	件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
34	1階展開図 展示ギャラリー・廊下に木製掲示板の記載がありますが、寸法が不明です。W2850×H1800と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A I -10)		A I -10図 展開図に示すとおり 幅2885×高さ1855 です。
35	1階展開図 展示ギャラリー・廊下に木製飾り棚(家具図による)とありますが、寸法が不明です。W4150×D600・800×H2100と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A I -10)		木製飾り棚は不要です。
36	1階平面詳細図に誘導ブロック・注意喚起ブロックの図示がありますが、仕様が不明です。誘導タイル・注意喚起タイルの事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A I -9)		周囲の仕上げ同様に誘導ブロック・注意喚起ブロックを示しています。
37	【親営】特記仕様書-4に下記項目の記載がありますが、設置範囲が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-6) ・くつふきマット ・地図掛けパイプ		不要です。
38	屋内掲示板の仕様が下記の様に異なります。雑詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-6. A I -31) ・特記仕様書-4:アルミ枠 塩ビ発泡シート貼 ・雑詳細図-11:木枠 クロス貼		雑詳細図のとおり 木枠 クロス貼です。

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第23号	件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事
No	質疑事項	回 答	
39	1階平面詳細図 展示ギャラリーにロールスクリーンの図示がありますが、寸法が不明です。御指示下さい。(A I -9)	幅5175mm×高さ3630mm(開口寸法)とします。	
40	【親営】特記仕様書-4に鍵箱の記載がありますが、形式が不明です。30組用と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-6)	30組用とします。	
41	移設物リストの下記場所の移設先が不明です。御指示下さい。 (A-42) ・1階コミュニティルーム ・1階廊下	学校と協議の上、監督職員の指示する部屋とします。	