

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第47号	件 名	平成25年度公共下水道事業庄内下水処理場水処理脱臭機械設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	第AM1号明細書について 建築機械設備の第1号明細書ではダクト工事、基礎工事、撤去工事が1式表示となっています。各々の詳細(数量)をご提示願います。			御社にて適切に設計積算してください。
2	図面番号M-19について 撤去フローシートにのっている撤去機器の重量をご教示願います。			現地調査等によりご確認ください。
3	図面番号M-19について 撤去フローシートにのっている撤去機器のうち、脱臭塔、活性炭塔、次亜塩素酸ソーダ貯槽、チオ硫酸ソーダ貯槽、苛性ソーダ貯槽の材質をご教示願います。			現地調査等によりご確認ください。
4	本工事の現場期間中は脱臭設備を休止出来るものと考えてよろしいですか。休止できない場合、仮設等の計画についてご教示願います。			片側ずつ運転させながら更新します。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第47号	件 名	平成25年度公共下水道事業庄内下水処理場水処理脱臭機械設備更新工事
No	質疑事項			回 答
5	内訳書第8号鋼製加工品に記載のSS400+Zn塗装とは、SS400+Znメッキでよろしいですか。			SS400+塗装です。
6	特記仕様書第10節 1. 鋼製加工品類の材質はSS400となっていますが、内訳書第8号鋼製加工品に記載のSS400+Zn塗装でしょうか。			SS400+塗装です。
7	特記仕様書第10節 4. 覆蓋に開口部蓋がありますが、受枠は本工事範囲でしょうか。本工事範囲の場合、材質は内訳書第8号鋼製加工品に記載のSS400+Zn塗装でよいでしょうか。			本工事の範囲となります。 材質はSUS304です。
8	脱臭用薬液の残留は微量で、引抜・処分については本工事では費用計上の必要なしと考えて良いでしょうか。残留が微量でない場合は、各薬液の残留量をご提示願います。			残留は微量です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第47号	件 名	平成25年度公共下水道事業庄内下水処理場水処理脱臭機械設備更新工事
No	質疑事項			回 答
9	材料費の脱臭ダクト(円形ダクト、矩形ダクト)は見積価格を参考とした価格と考えてよろしいですか。見積価格でない場合は建設物価の価格でよろしいですか。			ご質問の通りです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp