

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成25年度公共下水道事業庄内下水処理場水処理脱臭機械設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>特記仕様書 第10節複合工 4. 覆蓋 2搬入口設置復旧</p> <p>復旧に使用するALC板は、搬入口設置時に発生する既設のALC板を流用するものと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>撤去品の再利用は不可です。(新設分を計上しております。)</p>	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp