

質疑・回答書

告示番号		第460号	件 名	(仮称)豊中市文化芸術センター舞台機構工事
No	質疑事項			回 答
1	図番3-3の大ホール舞台機構仕様書一覧表No.48は、仕様書上では3台となっていますが、図面上(図番4-6の03及び08)では4台設置となっている為、4台として見積計上してよろしいでしょうか			図面番号意4-6 大ホール電気設備舞台回り平面図 033階平面図、08ぶどう棚(下段)平面図のとおり4台とします。
2	図番3-3の大ホール舞台機構仕様書一覧表No.2、3、37、及び小ホール舞台機構仕様書一覧表No.2、4の備考欄に記載されている照明用ケーブル、ケーブルリール、コンセントダクト、はね返りスピーカーは、図番1-10の工事区分表に倣い別途工事としてよろしいでしょうか			図面番号機1-10 工事区分表2のとおり照明用ケーブル、ケーブルリール、コンセントダクト、はね返りスピーカーは別途工事とします。
3	図面上では走行式音響反射板の走行レール支持材を支える建築梁が予定されておきませんが、必要な場合には建築工事にて施工するものと考えてよろしいでしょうか			走行レール支持材は本工事とし、レール支持材受梁は別途工事(建築工事)とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp