

質疑・回答書

告示番号	第488号	件 名	市営新千里南第2住宅5棟外装改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>建No2 (5)防水工事 下地調整において、平場部は樹脂モルタル塗り(t=3mm)とありますが、6棟の特記仕様書ではt=2mmとなっています。5棟もt=2mmと読みかえてよろしいでしょうか。</p>	<p>図面番号建-2「特記仕様書(2)」(5)防水工事5. のとおり平場部は樹脂モルタル塗り(t=3mm)とします。</p>	
2	<p>建No6 建具廻りの改修内容において、建具開口廻りのシーリングの打替えは行わないのでしょうか。</p>	<p>図面番号建-6「立面図、平面図」の建具は打込み建具の為、建具開口廻りのシーリング打替えはありません。</p>	
3	<p>建No2 外壁接合部 シーリング打替え(MS-2)を行うとありますが、仕上塗材があるので、PU-2と読みかえてよろしいでしょうか。</p>	<p>図面番号建-2「特記仕様書(2)」(7)外壁廻り建具・開口部1. のとおり「外壁接合部(950m程度)はシーリング打替(MS-2 25×15)」を外壁接合部シーリング打替(PU-2 25×15)と読み替えるものとします。</p>	