

質疑・回答書

告示番号		件 名	市立豊中病院医療情報室改修工事その2
No	質疑事項		回 答
1	吹付ロックウール耐火被覆の工法は、貼付か塗付でも良いのでしょうか。		吹き付け工法とします。
2	機械基礎コンクリートは、手練りでよいのですか。		JIS A5308(レディーミクストコンクリート)です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp