

## 質疑・回答書

No1

告示番号	第212号	件 名	豊中市立庄内南小学校校舎耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
1	A17・18 防球ネット撤去新設になっていますが、ネットのみ取替と考えてよろしいでしょうか。		ネット、ワイヤーおよび取付用フックとも取替になります。(ネット:250d/80本 37.5mm目、ワイヤー:@3,000mm及び四周共、径φ 9mm程度、取付用フック:4箇所)
2			
3			
4			

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp