

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成26年度寺内配水池耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
27	あと施工アンカーについて、削孔手間と樹脂カプセルは計上されていますが、打込み手間(下向き、横向き、上向き)については設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか？		打込み手間は、鉄筋工の組立で考慮しているため、設計変更対象とはしません。また、方向については、鉄筋工と同じく考慮しません。
28	撤去樹木処分について、幹、根、枝葉ありますが、積算上はどの項目で計上していますか？		No.19の回答を参照してください。
29	第27号単価表の電磁流量計の見積もり先をどこでしょうか？		電磁流量計は見積もりではなく、平成24年10月版の平成24年度上半期水道用資機材価格調査表(設備機器等)(大阪広域水道企業団)の電磁流量計検出器および電磁流量計変換器の単価を参考にしています。
30	電磁流量計設置に伴い制御盤の改造が必要となりますが、施工費に関し協議ということでよろしいでしょうか？		既設流量計が接続されている制御盤へ接続し直す計画とし、流量も変わらないため、設計変更対象になるような大きな改造はないと考えていますが、電磁流量計メーカーの違いによっては多少改造が必要になる可能性もあるため、その場合は別途協議とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp