

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立豊島西小学校運動場改修工事設計委託
No	質疑事項	回 答	
1	運動場改修設計の改修内容が委託概要書ではよくわかりませんので、改修する内容を教えてください。	現状運動場の水はけが悪い為、運動場全体の雨水処理改修計画について「透水管埋設」「砕石敷込み」「勾配取直しによる表層改修」等、工事金額及び工期等を勘案し、3案程度の改修計画案を提案してください。また、改修に伴う側溝・会所・遊具(トラックポイントマーカ―も含む)等の改修も委託に含みます。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp