

質疑・回答書

告示番号	件 名	平成26年度猪名川流域下水道原田処理場3系E-2列最終沈殿池設備工事
No	質疑事項	回 答
1	<p>特記P.10.11 槽内水抜きについて 全槽水張りされているのでしょうか。また水位について御教示ください。既設排水ポンプを利用させていただくことは可能でしょうか。不可の場合、排水の排出先御指定ありましたらご教示ください。全槽水抜きは可能と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>全槽水張りになります。 水位は図面M-9のとおりです。 既設排水ポンプはE-2列には接続されていません。 場内指定場所への排水になります。</p>
2	<p>特記P.11 整流板(SUS製)とはどのようなものを想定されていますでしょうか。</p>	<p>流入下水の乱流による攪拌を防止する目的のものになります。</p>
3	<p>M-6 22-23通りの上層池底搬出入開口部蓋は設置済みと考えてよろしいでしょうか。蓋の材質を御教示ください。</p>	<p>設置済みです。 材質はPC蓋になります。</p>