質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第48号	件 名	平成26年度猪名川流域下水道原田処理場3系E-2列最終沈殿池設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	消泡ノズル、ディスクフューザーの仕様をご教示ください。また、数量は図面に表示の個数でよろしいでしょうか。	消泡ノズルは池表面に発生した泡を消す目的、ディスクフューザーは曝気水路の攪拌する目的を満足する仕様です。数量は質問内容のとおりです。別添参考資料(別紙1)を参照ください。	
2	流出水路について、3系E-1系とは角落して止水可能と考えてよろしいでしょうか。また角落しは支給いただけるでしょうか。	角落としの支給は可能ですが、完全に止水出来ない為角落としに一時止水を施す必要があります。	
3	槽内に張ってある水の排水先は、3系E-1系流出水路でよろしいでしょうか。	場内指定場所になります。	
4	試運転時の水張りは、処理水を使用させていただいてよろしいでしょうか。	使用は可能ですが試運転時期の本処理場運転状態により、取水場所・取水量の制約が発生する場合があります。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp