

質疑・回答書

告示番号	件名	豊中市立西丘小学校仮設校舎に伴う遊具改修工事
No	質疑事項	回答
1	工事内容について、砂場は今回の改修工事に含まれていますか？ 含まれている場合は大きさの記載が無いので、教えてください。	砂場新設は今回の改修工事に含みます。 大きさは、8700mm×4000mmです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp