

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成26年度中桜塚長興寺ブロック計装設備工事
No	質疑事項		回 答
1	特記仕様書:P2-1及び発注図面:図番3/5について 配置平面図に、樹木の移植をする旨の記載が御座いますが、 発注上想定している移植の対象となる樹木の詳細(種類、本数 等)をご教示願います。		樹種:ボックスウッド 数量:12株
2	発注図面:図番1/5について 平面図記載の埋設管ルートと、路面本復旧のカッター切断工の 範囲が異なっております。 路面本復旧に記載された範囲外のカッター切断工については別 途工事と想定して宜しいでしょうか。		今回工事となります。
3	発注図面:図番1/5について 平面図に記載された埋設物以外は無いものと想定して宜しいで しょうか。		図示以外の埋設物はありません。
4			

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp