

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市第二庁舎消防設備改修工事
No	質疑事項		回 答
1	既設の自火報 防排煙の受信機のメーカーを教えてください。		ニッタン株式会社です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp