

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立庄内小学校エレベーター設置工事その2
No	質疑事項		回 答
1	改修前天井仕上げ材が、下記で記載されています。 1、図面A-13 → フレキシブルボード㊦4 2、図面A-22 → フレキシブルボード㊦9 3、図面A-33 → ケイ酸カルシウム板㊦6 1～3のどれを正とすればいいか指示をお願いします。		改修前天井仕上げ材は、ケイ酸カルシウム板㊦6とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp