

質疑・回答書

告示番号		第32号	件 名	(仮称)豊中市文化芸術センター植樹工事
No	質疑事項			回 答
1	「図面番号1-4 註)」に記載されている地被盛土t=100及びt=300で改良するエリアのそれぞれの㎡数及び箇所をお教えください。			「図面番号1-4植栽計画図-1」の「01植栽平面図」註に記載の「盛土t100及び、t300mmにて改良客土(省略)を施すこと」とは「盛土t100の上改良客土t300mm(省略)を施すこと」とします。なお、範囲は「02植栽数量表」の地被類A、地被類B全域とします。
2	ステンレスエッジは設計に含まれますか？もし、含まれる場合は設計数量及び製造者をご提示ください。			「図面番号1-4植栽計画図-1」の「01植栽平面図」及び「図面番号1-6植栽計画図-3」の「05ステンレスエッジ(歩道部低木地被帯)」は本工事に含みます。なお、設計数量は「図面番号1-4植栽計画図-1」の「01植栽平面図」による拾い出し数量とし、参考見積メーカーはカネソウ・ダイクレ・福西鋳物とします。
3	スチールエッジは設計に含まれますか？もし、含まれる場合は設計数量・製造者及び図面詳細をご提示ください。			「図面番号1-6植栽計画図-3」、「02和室前庭園平面図」のスチールエッジ2は、「図面番号1-7植栽計画図-4(各部詳細図・灌水設備詳細図)」の「06スチールエッジ2詳細図」とし本工事に含むものとします。また、「図面番号1-6植栽計画図-3」の「02和室前庭園平面図」に記載の製作金物L-150×90×9(溶融亜鉛メッキ)水抜き穴付を玉砂利乗せ掛けにより固定することとします。なお、スチールエッジ2の材質はステンレス製とし、設計数量は「図面番号1-6植栽計画図-3」の「02和室前庭園平面図」による拾い出し数量とします。また、参考見積メーカーは峰倉・山本金属とします。
4	図面番号1-7の使用箇所・製造者及び数量をご提示ください。			「図面番号1-7植栽計画図-4(各部詳細図・灌水設備詳細図)」の各使用箇所は、「図面番号1-4植栽計画図-1」の「01植栽平面図」に倣います。なお、「図面番号1-7植栽計画図-4(各部詳細図・灌水設備詳細図)」の「04点滴式自動灌水フロー図」では点滴式灌水ホースが枝分かれしていますが、各プランター内に1本ずつ設置することとします。また、「02雨センサー詳細図(RS-6)」は3系統それぞれに1か所ずつ、電磁弁ボックス直近に設置することとします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp