

質疑・回答書

告示番号	第32号	件 名	(仮称)豊中市文化芸術センター植樹工事
No	質疑事項	回 答	
5	<p>図面番号1-4の凡例が入札に関わる使用材料のすべてですか？もし、そうでないのであれば使用材料のすべて及び数量をご提示ください。</p>	<p>「図面番号1-4植栽計画図-1」の「02植栽数量表」は植栽数量のみを示したリストであるため、他の部分詳細図等で記載の諸材料についても全て本工事とします。</p>	
6	<p>「図面番号1-5 07 * 西川造園立体緑化プランター同等品以上」と記載がありますが、この商品の製造者及び販売者の住所及び電話番号をお教えてください。</p>	<p>株式会社西川造園 〒 573-0093 枚方市東中振1丁目18-70 電話番号072-833-8998 上記製造者の立体プランター製品同等以上とします。 なお、「図面番号1-4植栽計画図-1」に記載のプランター3、4、5は、事前養生期間をみて現地据え付けのため、1基を3ユニットに分割して施工することとします。</p>	
7	<p>「図面番号1-4 松杭擁壁は設計に含まれますか？もし含まれるのであれば詳細図面をご提示ください。</p>	<p>「図面番号1-4植栽計画図-1」の松杭擁壁は本工事に含みます。なお、鳥居支柱同等品を隙間なく根入れするものとし、寸法・数量は同図「01植栽平面図」記載の通りとします。</p>	
8	<p>石製プランターの参考メーカーをお教えてください。</p>	<p>石製プランターの石材は中国産黒御影程度とし、参考見積メーカーは明治大理石・松下産業・矢橋大理石とします。</p>	