

## 質疑・回答書

| 告示番号 |                                                                                                                                                                       | 豊中市上下水道局告示第28号 | 件 名 | 平成27年度庄内下水処理場水処理設備更新工事                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| No   | 質疑事項                                                                                                                                                                  |                |     | 回 答                                                                                       |
| 1    | 撤去工事及び据付工事の着手時期に、ご指定はありますでしょうか。                                                                                                                                       |                |     | 撤去工事及び据付工事の着手時期に、指定はありません。                                                                |
| 2    | <p>最初沈殿池汚泥かき寄せ機及び最終沈殿池汚泥かき寄せ機などの撤去工事は、同時もしくは連続で実施できるものと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>また、据付工事は撤去工事後、継続して作業できるものと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>(撤去工事から更新工事を継続して行え、工事の中断は無いと考えて宜しいでしょうか)</p> |                |     | <p>最初沈殿池汚泥かき寄せ機及び最終沈殿池汚泥かき寄せ機の撤去工事は、同時もしくは連続で実施可能です。</p> <p>また、据付工事は撤去工事後、継続して作業可能です。</p> |
| 3    | 今回工事範囲の各槽(最初沈殿池、最終沈殿池及びNo.1汚泥引抜テレスコープ弁設置水路)の汚水は、貴市にて排水して頂けると考えて宜しいでしょうか。                                                                                              |                |     | 処理場の排水ポンプ等で排水しきれない分については、受注者により排水をお願いします。詳細は受注後の協議によります。                                  |
| 4    | 各槽内に堆積していると考えられる堆積物の容量(m3もしくはkg)をご教示願います。                                                                                                                             |                |     | 正確な量はわかりかねますが、ピット底部に多少残っている程度と考えます。                                                       |

## 質疑・回答書

| 告示番号 |                                                                                                            | 豊中市上下水道局告示第28号 | 件 名 | 平成27年度庄内下水処理場水処理設備更新工事                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No   | 質疑事項                                                                                                       |                |     | 回 答                                                                                                                                                                 |
| 5    | 今回工事範囲の各槽(最初沈殿池、最終沈殿池及びNo.1汚泥引抜テレスコープ弁設置水路)にコンクリート防食工事を施工されていますでしょうか。施工されている場合は、施工箇所及びコンクリート防食の仕様をご教示願います。 |                |     | 最初沈殿池に施工しており、覆蓋受枠の躯体はつりによる防食塗膜の補修を本工事に含み、仕様はC種となります。<br>No.1汚泥引抜テレスコープ弁受枠の躯体はつりによる補修は、耐硫酸モルタルにて施工して下さい。                                                             |
| 6    | 各槽の清掃用及び試運転(水負荷)用に雑用水等をご提供頂けますでしょうか。                                                                       |                |     | 使用水量にもよりますが、処理水の提供は可能です。<br>詳細は受注後の協議によります。                                                                                                                         |
| 7    | 撤去対象機器の各重量をご教示願います。                                                                                        |                |     | No.3最初沈殿池横汚泥掻寄機 4.6t<br>No.1最終沈殿池縦汚泥掻寄機(前槽) 19.0t<br>No.1最終沈殿池横汚泥掻寄機(横槽) 4.8t<br>No.1最終沈殿池縦汚泥掻寄機(後槽) 22.0t<br>No.1、2余剰汚泥ポンプ 0.37t × 2台<br>No.1汚泥引抜用テレスコピックバルブ 0.58t |
|      |                                                                                                            |                |     |                                                                                                                                                                     |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp