

## 質疑・回答書

| 告示番号 |                                                                                                          | 豊中市上下水道局告示第28号 | 件 名 | 平成27年度庄内下水処理場水処理設備更新工事                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| No   | 質疑事項                                                                                                     |                |     | 回 答                                                               |
| 1    | 特記仕様書P5第1章第9節14)について、阻流壁のはつりにともなう鉄筋の切断は、受注者の確認の対象外と考えてよろしいでしょうか。また鉄筋の仕舞は、ループ筋程度でよろしいでしょうか。               |                |     | 特記仕様書のとおり、鉄筋の切断は受注者の確認対象範囲です。鉄筋については、構造を計算確認の上、補強方法を決定し、施工してください。 |
| 2    | 特記仕様書P5第1章第11節1)について、試運転までに使用する電力・水道等は受注者負担ですが、試運転時の水張りは、処理水を使用させていただいてよろしいでしょうか。また処理水は対象池近傍より取水可能でしょうか。 |                |     | 処理水は提供し、対象池近傍より取水可能ですが、ホース等は受注者にて準備してください。<br>詳細は受注後の協議によります。     |
| 3    | 特記仕様書P8第2章第1節について、池の清掃は請負者ですが、対象沈殿池の水抜き、残泥処分は実施済みでしょうか。請負者範囲の場合、他系列への場内処分とさせていただいてよろしいでしょうか。             |                |     | 水抜き、残泥処分は未実施であり、受注者の範囲です。<br>詳細は受注後の協議によりますが、他系列の池もしくは沈砂池に排水可能です。 |
| 4    | 特記仕様書P8第2章第2節について、更新対象機器は、同時期施工が可能でしょうか。                                                                 |                |     | 同時期施工可能です。余剰汚泥ポンプについては、片側ずつ更新してください。                              |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

| 告示番号 |                                                                             | 豊中市上下水道局告示第28号 | 件 名 | 平成27年度庄内下水処理場水処理設備更新工事                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| No   | 質疑事項                                                                        |                |     | 回 答                                                                                     |
| 5    | 特記仕様書P25第2章第3節 § 4、10. P26 § 5、4. の防食塗膜補修について、仕様をご教示ください。                   |                |     | No.3初沈横槽用覆蓋受枠部防食塗膜補修の仕様はC種となります。<br>No.1汚泥引抜テレスコープ弁受枠の躯体はつりによる補修については、耐硫酸モルタルにて施工して下さい。 |
| 6    | 特記仕様書P26第2章第3節 § 6のNo.1最終沈殿池汚泥引抜弁用蓋の受枠は既設流用と考えてよろしいでしょうか。                   |                |     | 特記仕様書P28に記載のとおり、受枠は新設となります。                                                             |
| 7    | 対象沈殿池の止水は、既存のゲート、角落し等で止水可能でしょうか。                                            |                |     | 止水可能と考えますが、漏水等ある場合は受注者にて対応願います。                                                         |
| 8    | 図面M-2のフローシートより、No.1汚泥引抜テレスコープ弁は共通水路に設置されていると判断しますが、更新時の制約条件がありましたらお聞かせください。 |                |     | No.1最終沈殿池汚泥かき寄せ機と同時に更新してください。<br>詳細は受注後の協議によります。                                        |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

| 告示番号 |                                                                                                             | 豊中市上下水道局告示第28号 | 件 名 | 平成27年度庄内下水処理場水処理設備更新工事 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------------------|
| No   | 質疑事項                                                                                                        |                |     | 回 答                    |
| 9    | 特記仕様書P-33 6)その他に「既設ケーブルの撤去、再敷設を含む。」と御座います。<br>設計書及び図面E-11より、これは機器更新のためケーブルを解線、可とう管を更新後、再結線を行うとの考えで宜しいでしょうか。 |                |     | ご質問のとおりです。             |
|      |                                                                                                             |                |     |                        |
|      |                                                                                                             |                |     |                        |
|      |                                                                                                             |                |     |                        |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp