

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局公示第28号	件 名	平成27年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	今回撤去する機器重量をご教示下さい。			No.3最初沈殿池横汚泥掻寄機 4.6t No.1最終沈殿池縦汚泥掻寄機(前槽) 19.0t No.1最終沈殿池横汚泥掻寄機(横槽) 4.8t No.1最終沈殿池縦汚泥掻寄機(後槽) 22.0t No.1、2余剰汚泥ポンプ 0.37t × 2台 No.1汚泥引抜用テレスコピックバルブ 0.58t
2	特記仕様書P29 第6節複合工 3.特記事項について 「かき寄せ機の池底コンクリートについては、池底レールの更新に関する部分のみとする。」とありますが、既設掻寄機の池底レール部廻りをハツリ出し後、コンクリート打設するものと考えてよろしいでしょうか。その場合、レール幅およびハツリ深さをご教示下さい。			ご質問のとおりであり、12kg軽レールをはつり取ります。
3	国交省通達では、平成27年度から一般管理費の算定が改定となっておりますが、本工事の一般管理費費用算出は、平成26、27年度のどちらに準じていますか。			本工事の一般管理費費用算出は、平成26年度版に準じています。
4	設計書 第4号 小配管弁類では、弁類のみ計上されておりますが、第2号 一般労務費では、配管工(据付)の記載があります。この配管工の内訳は、特記仕様書P27 第4節 配管設備の余剰汚泥ポンプ廻りの配管分と考えてよろしいでしょうか。			ご質問のとおりです。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

告示番号		豊中市上下水道局公示第28号	件 名	平成27年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項			回 答
5	特記仕様書 P5 第11節 試運転調整及び保証期間 「試運転等供用開始までに使用する電力・水道・薬品・燃料、しさ・沈砂・汚泥の搬出処分等は受注者の負担とする」と記載がありますが、着工時の初期排水等（池内の汚泥の引き抜き及び排水）は既設の池排水ポンプ等にて排水できるものと考えて宜しいですか。			着工時の初期排水等は、既設の池排水ポンプ等で排水します。ピット等に溜まった排水しきれない分については、受注者により排水をお願いします。詳細は受注後の協議によります。
6	防食補修塗装について、設計書には記載がありませんが、特記P25,26にテレスコープ弁とNo.3初沈横槽用覆蓋の受枠部の躯体はつりによる防食補修の記載があります。種類と数量をご教示下さい。 また、他に該当箇所がある場合、塗装箇所、種類、数量をご教示下さい。			最初沈殿池に施工しており、覆蓋受枠の躯体はつりによる防食塗膜の補修を本工事に含みます。仕様はC種となり、適切に積算してください。 No.1汚泥引抜テレスコープ弁受枠の躯体はつりによる補修は、耐硫酸モルタルにて施工して下さい。
7	No.3最初沈殿池とNo.1最終沈殿池は同時に施工可能でしょうか。 その他、施工時期の制約があればご教示下さい。			同時施工可能であり、施工時期の制約はありません。
8	特記仕様書 P21、ご発注図M-6,8 No.1、2余剰汚泥ポンプ 特記2. 仕様に横置型と記載がありますが、ご発注図ではオーバーヘッド型になっています。 特記の通り今回は横置型と考えますが、宜しいでしょうか。			既設は横置型ですが、機器の設置場所、性能等考慮の上、適切に機器の仕様を決定してください。
9	特記仕様書 P24,25、ご発注図M-2 No.1汚泥引抜テレスコープ弁 特記には内筒管及び外筒管を有する構造になっていますが、ご発注図には形式にジャバラ式と記載があります。 特記の通り今回は内筒管及び外筒管を有する構造としますが宜しいでしょうか。			既設はジャバラ式ですが、機器の設置場所、性能等考慮の上、適切に機器の仕様を決定してください。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

告示番号	豊中市上下水道局公示第28号	件 名	平成27年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項		回 答
10	特記仕様書 P26,28 No.1汚泥引抜テレスコープ弁用覆蓋 特記P28のテレスコープ弁開閉機架台 材質にFFUの記載がありますが、P26のNo.1最終沈殿池汚泥引抜弁用覆蓋を指すと考えて宜しいでしょうか。		ご質問のとおりです。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp