

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成27年度天竺川排水区外実施設計業務委託
No	質疑事項	回 答	
	1. 特記仕様書及び設計書について 特記仕様書 4. 業務内容 内容欄には「耐震設計(L1・L2)」と記載がございますが、設計書の条件項目表<開削工法(内径1,200mm未満):詳細設計>の備考欄には「管渠施設耐震計算1式含む(L1)」と記載がございます。どちらが正なのか御教示お願い致します。	設計書の条件項目表を正としてください。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp