

質疑・回答書

告示番号	市立豊中病院告示第2号	件 名	市立豊中病院中央監視設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	配管配線工事の配線ルートに棟渡りの配線は存在するのでしょうか。		棟渡りの配線は職員駐車場1PARS1盤になります。
2	No1 の質問で「棟渡りの配線が存在したとき」の質問ですが、その場合の配線形態はハンドホール配線か架空配線のどちらでしょうか。		配線形態はハンドホール配線(既設配管内配線)とします。
3	配管配線工事の配線ルートの現場調査、配線工事、伝送線の撤去作業について曜日並びに時間帯の制限等はあるのでしょうか。		制限はあります。詳細については事前に工事監理監督員および施設管理者と打合せを行い、病院運営に支障の無いよう工事を実施してください。
4	伝送／電源線系統図 更新後に記載されています新設する配線ルートについては、既存と同ルートで行うものと認識しておりますが問題ないでしょうか。		問題はありません。