

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立東豊中こども園エレベーター更新工事、豊中市立東豊中地域子育て支援センターエレベーター更新工事、豊中市立東豊中地域活動支援センターエレベーター更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	EV参考図(1)EV-07の工事概要欄でモニター設置場所と有りますが、モニターサイズをご教示願います。又、仕様欄の改修後で自動イン칭ング付と有りますが、別途SWを設けるのではなく自動床合わせ機能付と解釈して宜しいでしょうか。	モニターサイズは17インチ程度とし、自動床合わせ機能付(自動レベル補正装置)との解釈でよろしいです。	
2	EV参考図(7)EV-13での車椅子仕様欄の左横に敷居隙間10mmと記載が有りますが、施工条件と考えて宜しいでしょうか。	車いすの車輪はまり込み防止のため10mmとしています。	
	EV参考図(8)EV-14のSWボックス内で警報中SWが有りますが、具体的な内容をご教示願います。	メンテナンス時に必要な誤報防止用の警報音遮断用スイッチです。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp