

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立東豊中こども園エレベーター更新工事、豊中市立東豊中地域子育て支援センターエレベーター更新工事、豊中市立東豊中地域活動支援センターエレベーター更新工事
No	質疑事項		回 答
EV-08	機械室床へ調速機用ロープ穴を新しく開けることは問題ないと考えてもよろしいでしょうか		構造検討書を提出し監督職員と協議をおこない配筋位置を調査のうえで判断いたします。
	工場検査は実施致しますか		工場立会検査を実施する予定はありません。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp