

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市都市基盤部維持修繕事務所車庫兼倉庫棟増築工事
No	質疑事項		回 答
1	図面A-01工事種目に設備は別途工事とすると記載されておりますが、見積書に設備工事の項目があり、図面も参考数量書もあります、どのように理解すればよろしいですか？		図面番号A-01 特記仕様書(1) 仕様書 3. 工事種目にある「設備は別途工事とする」とは電気設備工事をさし、機械設備工事は本工事に含むものとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp