

質疑・回答書

告示番号		件 名	春日橋放送設備改修工事
No	質疑事項		回 答
1	システム構成図について 【SEQ】からデジタルアナウンスマシンへは、 接点出力でよろしいでしょうか。		ご質問の通りです。
2	施工内容について 【音源製作】とありますが、新しくアナウンスメッセージを作るとい うことでしょうか。 あるいは、既設マシンから移し替えると考えてよろしいでしょ うか。		既設マシンから取り出した音源に音声を加えることです。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp