

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立青少年自然の家わっぱる重油タンク整備工事
No	質疑事項		回 答
	残油処置について別施設で保管と記載されていますが、「豊中市立青少年自然の家わっぱる」の敷地内で保管が出来ないという事でしょうか？		敷地内での保管は出来ません。別施設にて一時保管し、本整備工事完了後に重油タンクに戻します。輸送費及び保管費は本工事に含みます。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp