

## 質疑・回答書

告示番号	件 名	市営島江西住宅緊急通報システム改修工事
No	質疑事項	回 答
1	No.E-04/08 受信リスト表では、コール信号の移報について、玄関子機・管理室親機の欄が空欄ですが、必要ないのでしょうか。	一般住宅については、図記の通り玄関子機・管理室親機から移報はありません。
2	No.E-04/08 系統図には EM-FCPEES0.9-3P×1と記載されていますが、【2P×2】でなくてよろしいでしょうか。 (今までの改修では、一般住戸がシルバー住戸に変わる可能性を考え、2P×2を入れておりました)	一般住宅と身障者・シルバー住宅は、同一システムで構築していますので、図記の通りEM-FCPEES0.9-3P×1結構です。
3	No.E-05/08 機器リスト② 管理室親機が改修図では1台表記になっていますが、2台必要ではないでしょうか。 (一般住戸用とシルバー住戸用)	一般住宅と身障者・シルバー住宅は、同一システムで構築していますので、図記の通り1台表記になります。
4	No.E-05/08 機器リスト⑦ インターフェイス盤が【既設】になっていますが、【新設】でよろしいでしょうか。	インターフェイス盤については、大阪ガスセキュリティーサービスのリース品となっており、本工事では施工致しません。別途契約にて取替致します。