

## 質疑・回答書

| 告示番号 |                                                              | 件 名 | 利倉深井戸ポンプ整備工事     |
|------|--------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| No   | 質疑事項                                                         |     | 回 答              |
| 1    | 特記仕様書の11条水中ポンプ仕様形式100U8B-224となっているが ポンプ口径吐出φ 80mmどちらが正しいですか。 |     | ポンプ口径吐出φ 80mmです。 |
|      |                                                              |     |                  |
|      |                                                              |     |                  |
|      |                                                              |     |                  |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp