

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立特別養護老人ホームほづみナースクール設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	呼出種別のオートセンス機能は必要でしょうか。	今回の仕様では不要です。	
2	仕様書に<24通話路>と記載がありますが、<5通話路>では差し支えあるでしょうか。	<5通話路>では差し支えあるため、仕様書どおり<24通話路>とします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp