

質疑・回答書

告示番号		件 名	市立豊中病院深井戸ポンプ更新工事
No	質疑事項		回 答
	設計図面には、更新を行うポンプの仕様として3φ 200V 26kWと記載されていますが、その他の仕様(吐出径、揚程、吐出量等)を教えてくださいませんか。		吐出し口径は100mm, 揚程60m、吐出し量50m ³ /hとし、参考型番US2-1006-26 (株)川本製作所相当品とします。
	ポンプ更新に伴い以下を含む。 ・揚水管(SGP125A 内面ライニング) ・揚水管点検、ケレン、塗装 と記載されていますが、既設揚水管32本の点検、ケレン、塗装を行い、更に新品揚水管を32本納品するのでしょうか。		新設揚水管は2.75m×5本で13.75mとし、揚水管の点検、ケレン、塗装は2.75m×30本で82.5mとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp