

質疑・回答書

告示番号	件 名	市立豊中病院深井戸ポンプ更新工事
No	質疑事項	回 答
	特記仕様書-1 一般共通事項 10項技能士の適用にて、建築板金、熱絶縁施工が適用となっておりますが、地上配管工事の施工も必要なのでしょうか。必要であれば距離等ご教示ください。	不要とします。
	工事管理一般事項にて(6)工事中に必要な施工図(ア～コ)の内、作成・提出が必要な書類はあるのかご教示ください。	本工事においては、工事管理一般事項(6)の提出は不要です。
	図名：深井戸ポンプ改修図にて深井戸ポンプ3φ 200V26KWと記載があるのですが、能力・型式等の指定は無いのでしょうか、またポンプ延長ケーブル26mm ² と記載があるのですが、サイズは正しいのでしょうか、また全長は何メートル必要でしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> ・吐出し口径は100mm、揚程60m、吐出し量50m³/hとし、参考型番US2-1006-26 (株)川本製作所相当品とします。 ・ケーブルサイズは22mm²×2本とし、長さは170m以上とします。
	図名：深井戸ポンプ改修図にて揚水管点検、ケレン、塗装と記載がありますが、塗料の指定等はあるのでしょうか。ご教示願います。	塗料に指定はありません。ただし、管理者には確認をしてください。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp