

質疑・回答書

告示番号	件 名	市立豊中病院深井戸ポンプ更新工事
No	質疑事項	回 答
1	<p>水中ポンプは既設のポンプを使用するのでしょうか？ 又は、新規に購入されるのでしょうか？ 購入される場合、ポンプの型式を教えてください。 既設ポンプの場合、部品（パッキンの交換等）ありますか？</p>	<p>水中ポンプは新設購入で本工事とします。 吐出し口径は100mm、揚程60m、吐出し量50m³/hとし、参考型番US2-1006-26（株）川本製作所相当品とします。</p>
2	<p>キャップタイヤだけの交換の場合、キャップタイヤは26mm²×2本でよいですか？</p>	<p>撤去新設するキャップタイヤケーブルのサイズは22mm²×2本とし、長さは170m以上とします。</p>
3	<p>進入路の件ですが、現場を下見させて頂きました。非常に狭いですが、他に道はありますか？</p>	<p>ありません。</p>
4		