

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成28年度下水道改築工事(若竹町2丁目外)
No	質疑事項		回 答
1	設計書における「本工事費内訳書」には、管きょ改良工 既設管 径φ 350mmにて、二層構造管との記載があります。 「明細書(第15号)」の名称・規格の欄には、自立管との記載と なっています。どちらが正なのでしょう。		「明細書(第15号)」の名称・規格欄には「自立管」と記載されていますが、 「二層構造管」の誤りです。 更生管材の単価は、二層構造管の見積単価で積算しています。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp