

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立第八中学校トイレ改修工事設計委託
No	質疑事項		回 答
1	改修範囲の床の構造補強を行うとの記載がありますが、これは和便器から洋便器への改修に伴う、スラブの開口閉塞を想定されていますでしょうか。		和便器から洋便器への改修に伴うスラブの開口閉塞及び床荷重が増える場合の鉄骨補強を想定しています。
2	成果品として構造計算書が求められております。これは湿式の床から乾式の床に改修にすることによって床レベルを上げることに伴う荷重増が想定されますが、それについての構造計算書という解釈でよいでしょうか。		質疑事項の内容のとおりとします。
3	設備配管は、縦系統もすべて改修を想定されていますでしょうか。		原則、トイレ改修に付随する設備配管は全ての系統を改修範囲とします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp