

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第45号	件 名	平成28年度桜井谷ポンプ場汚水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>特記仕様書 §4仮設:設置するポンプは仮設ポンプは2台、予備機の既設汚水ポンプ2台の計4ですか。設置場所がわかる資料はありますか。</p>		<p>仮設で設置するポンプの台数は、仮設ポンプ1台と予備機として既設ポンプを改造したものを1台の計2台です。 設置場所については特記仕様書の添付資料1～3のとおりです。</p>
2	<p>特記仕様書 §4仮設:仮設ポンプの運転は仮設水位計による自動運転とすると記載されていますが、予備機の運転はどう考えておられますか。電源及び操作盤は既設のものに繋ぎ込みで宜しいでしょうか。</p>		<p>予備機に関しても仮設水位計による自動運転です。 仮設ポンプ及び仮設水位計の電源及び操作盤への繋ぎ込みはご質問のとおりです。</p>
3	<p>特記仕様書 §4仮設:仮設図などの詳細がわかる資料があるでしょうか。</p>		<p>仮設に関する資料については特記仕様書の添付資料1～3のみです。</p>
4			