

## 質疑・回答書

告示番号	件 名	赤坂下池深井戸ポンプ整備工事
No	質疑事項	回 答
1	<p>設計書第4号内訳書 水中カメラ調査 洗浄前1回 特記仕様書 ⑱水中カメラ調査 井戸内洗浄後 設計書と特記仕様書が不一致となっております。</p>	<p>特記仕様書のとおりです。</p>
2	<p>特記仕様書 ⑳揚水試験 段階及び回復試験を実施し井戸の能力を分析する。 連続試験は実施しないでよろしかったでしょうか。 水質検査は含まないでよろしかったでしょうか。</p>	<p>揚水試験は段階、回復試験及び連続試験です。 水質検査は含みません。</p>
3	<p>安全費 交通誘導警備員Bの数量をご教示お願いできないでしょうか。</p>	<p>交通誘導警備員Bは20人計上しています。</p>