

質疑・回答書

告示番号	第496号	件 名	服部元町歩第1号線整備工事
No	質疑事項		回 答
1	土留・仮締切工 親杭について 設計書の親杭 H形鋼 市中価格(90%計上)中古 300×300×10×15mm93.0kg/m 8m/本の継手が 必要と思われますが、鋼矢板と同様に溶接継手と 考えて宜しいでしょうか。 継手方法等ご教示願います。		溶接継手を想定しています。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp