

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第63号	件 名	平成28年度下水道築造工事(原田中央幹線・その3)
No	質疑事項			回 答
1	代価表第1号において、シールド機本体1式は、間接工事費対象外と記載があります。間接工事対象外とは、共通仮設費、現場管理費、一般管理費すべてが対象外となりますか。			すべて対象外となります。
2	代価表第1号において、シールド機本体に計上する項目が不明のため、項目内容をご教示願います。また見積りに対する査定率を考慮している場合は、ご教示をお願いします。			シールド本体(中折装置含む)、テールパッキン、エレクトー装置本体、カッター装置本体、スクリーコンベア本体以上5点です。 見積単価に対する査定はしておりません。
3	代価表第2号より、セグメントについては、異型セグメント(300m,277mm,275mm)を含みますが、間接工事費対象外の金額を含まないと判断してよろしいでしょうか。含む場合は、品名をご教示願います。			今回の積算については、 特別調査によりセグメントの単価を決定していますので、 間接工事費対象外の金額は考慮しておりません。
4	代価表第3～6号より、セグメント欠損部鋼材設置工については、設置費が含まれていません。材料費のみでよろしいでしょうか。			質問のとおりです。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第63号	件 名	平成28年度下水道築造工事(原田中央幹線・その3)
No	質疑事項			回 答
5	明細書第2号の急曲線補助工法についての図面がありません。図面、項目等をご教示願います。			現場説明書のとおりクレーショック・ミニパッカー工法にて積算しています。 対象範囲は「R22 7EC.13～7BC.13」、「R25 7EC.9～7BC.9」 としています。
6	代価表第33号より、当工事の軽油単価の規格については、小型ローリー4KL積載車を採用しているのでしょうか。ご教示願います。			質問のとおりです。
7	内訳書第4号において、仮設電力(基本料金)が1式と記載があります。電力料の数量をご教示願います。			基本料金については、最大契約電力＝169KWとしています。 電力料数量については、各代価表のとおりです。
8	現場説明書の[V]残土、残塊、汚泥処分において、積算方法についての説明があります。計画されている積算処分地について、ご教示をお願いします。			残土、残塊については代価表のとおりです。 汚泥については、(有)丸新を処分地として積算しています。 ※ただし指定ではありません。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp