

質疑・回答書

告示番号	第63号	件 名	平成28年度下水道築造工事(原田中央幹線・その3)
No	質疑事項	回 答	
1	(設計書 本工事費内訳書 共通仮設費(率分)・現場管理費) 市街地補正を考慮されているのでしょうか。	考慮しています。	
2	(設計書 代価表 第362号～第368号) 代価表の内訳が1m当りとなっていますが、内容から10m当り と考えられます。どちらが正でしょうか。	1m当たりとして、積算願います。	
3	シールド工事及び明り工事の不稼働率をご教示願います。	シールド工事等は不稼働係数1.5、 それ以外は1.7としています。	
4			