

質疑・回答書

告示番号	件 名	豊中市立青少年自然の家わっぱる管理棟耐震補強工事
No	質疑事項	回 答
1	垂木貫通部の充填材について A-06の2階平面図にはウレタン充填、A-08のA部詳細図はロックウール充填と標記されています。どちらを正としますか。	図面番号A-08 A部詳細図のとおりロックウール充填とします。
2	塗装工事施工範囲について 工事影響部以外の梁、母屋等の塗装は、施工範囲外と考えて宜しいでしょうか。	工事影響部以外の梁、母屋等の塗装は施工範囲外とします。
3	錆止め塗装について 鉄鋼面の塗料の種別が不明です。ご指示願います。	錆止め塗装の種別は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)表7.3.1 B種 鉛・クロムフリーさび止めペイントとします。