

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立寺内小学校小荷物昇降機更新工事
No	質疑事項		回 答
1	小荷物昇降機更新工事の図面に下記仕様が記載されていますが、当社対応出来ません。本機能は無しで宜しいでしょうか。 ①エラーNO大型表示(オートアナウンス付) ②自動省エネモード機能 ③カゴ昇降時間管制(AST) ④到着予告アナウンス ⑤運転休止スイッチ		図面に記載している仕様と同等の機能を満たす必要があります。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp