

3階 石綿含有建材有無相違表				
No.	部屋名称 (天井)	図面No.A-58記載		回答
		仕上材料	今回撤去工事	
1	A号室	軽量石綿板	適用	今回工事で石綿含有材撤去
2	B号室	軽量石綿板	適用	今回工事で石綿含有材撤去
3	C号室	軽量石綿板	適用	今回工事で石綿含有材撤去
4	D号室	軽量石綿板	適用	今回工事で石綿含有材撤去
5	E号室	P.B+岩綿吸音板	適用	図面No.A-58のとおり、P.B+岩綿吸音板。 石綿無し。撤去する。
6	F号室	P.B+岩綿吸音板	適用	図面No.A-58のとおり、P.B+岩綿吸音板。 石綿無し。撤去する。
7	教職員組合 (応接室・印刷室)	P.B+岩綿吸音板	適用	図面No.A-58のとおり、P.B+岩綿吸音板。 石綿無し。撤去する。
8	教職員組合 (会議室・図書室)	P.B+岩綿吸音板	適用	図面No.A-58のとおり、P.B+岩綿吸音板。 石綿無し。撤去する。
9	I号室	化粧石膏ボード	適用	今回工事に適用し、石綿含有材ではない
10	教職員組合 (事務室)	P.B+岩綿吸音板	適用	図面No.A-58のとおり、P.B+岩綿吸音板。 石綿無し。撤去する。
11	K号室	軽量石綿板	適用	今回工事で石綿含有材撤去
12	L号室	軽量石綿板	適用	図面No.A-58のとおり、P.B+岩綿吸音板。 石綿無し。撤去する。
13	M号室	P.B+岩綿吸音板	適用	図面No.A-58のとおり、P.B+岩綿吸音板。 石綿無し。撤去する。
14	男子便所	軽量石綿板	適用外	今回工事適用外
15	女子便所	軽量石綿板	適用外	今回工事適用外
16	ホール	軽量石綿板	適用	P.B+岩綿吸音板で、撤去する。石綿無し。