

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第196号	件 名	豊中市文書館耐震補強工事、豊中市長興寺会館耐震補強工事
No	質疑事項			回 答
	図面番号A-09(含有材) 図面番号A-14(軽量石綿板) 図面番号A-58(軽量石綿板) に於いて石綿撤去場所が別紙のようになって居るため整理出来 ませんご指示お願いします。			別紙のとおりとし、L号室軽量石綿板はP.B+岩綿吸音板とします。なお、 アスベスト含有材は、関係法令に準拠し、撤去処分することとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp