

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第196号	件 名	豊中市文書館耐震補強工事、豊中市長興寺会館耐震補強工事
No	質疑事項			回 答
	図面番号A-44(書架移設) において書架解体後の書架仮置き場場所、又書箱の保管場所 に指定が有るのでしょうか回答お願いします。			書架解体後の仮置き場所は、書架を本施設1階の可動書庫内、書類箱 は3階の各室内を想定しています。作業手順は図面A-44可動書架移設 参考図の【移動書架解体・復旧の手順】のとおりとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp