

質疑・回答書

告示番号	020301010010020170049	件名	豊中市立障害福祉センター及び(仮称)児童発達支援センター整備工事設計委託
No	質疑事項	回答	
1	当該建築物の竣工年月はいつでしょうか。	平成2年3月竣工です。	
2	委託概要書 5.委託概要について 外壁改修及び屋上防水改修は本業務に含まれませんか。	外壁改修及び屋上防水改修は原則本業務に含まないものとします。ただし、内部改修工事及び3階体育室空調設備改修工事に伴い、設備配管、設備機器等の改修による部分的な外壁改修及び屋上防水改修は本業務に含みます。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp