

質疑・回答書

| | | | |
|------|---|---|-------------------|
| 告示番号 | 020301010010020170058 | 件 名 | 豊中市役所別館外壁改修工事設計委託 |
| No | 質疑事項 | 回 答 | |
| 1 | <p>外壁の下地調査はどの程度のものを想定されてますか？ 1: 手の届く範囲での打診調査 2: 高所作業車を使用しての打診調査 3: 赤外線調査</p> <p>東外壁面は隣地建物と近接している為、上記2・3の調査方法ができません</p> | <p>外壁の下地調査については、全面目視確認することとし、手の届く範囲内で打診調査も行うこととします。</p> | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp