

質疑・回答書

告示番号	市立豊中病院告示第3号	件 名	市立豊中病院空調設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	様式4の工事費内訳書(落札者用)に種別3. 機器設備－項目(3) 搬入据付費と記載がございますが、吸収式冷温水発生機及び冷却塔の搬入据付費を計上するものと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです	
2	様式4の工事費内訳書(落札者用)に種別4. 機器設備－項目(4) 配管接続、煙道接続、保温工事、塗装工事、ガス管接続等と記載がございますが、該当工事に加え冷温水ポンプ・冷水ポンプ等の機器本体及び搬入据付費も計上するものと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです	
3	様式4の工事費内訳書(落札者用)に種別5. 機器設備－項目(5) その他と記載がございますが、具体的に何を計上するのかご教示下さい。	吸収式冷温水発生機、冷却塔以外の機器費の計上をお願いします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp