

質疑・回答書

告示番号	第50号	件 名	平成29年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	(発注図面C-4、C-5) 生物反応槽No.1～8の下流側出口水路箇所の防食工事について、 一括施工は可能でしょうか？ それとも数池分に分割し、段階施工とするのでしょうか？		共通水路となっている為、一括施工は不可能です。
2	(発注図面C-4、C-5) 生物反応槽No.1～8の下流側出口水路箇所の防食工事について、 段階施工の場合、何池分の施工が可能でしょうか？ また施工中は施工池の後段の最終沈殿池は停止するものと考えてよろしいでしょうか？		停止可能な反応槽流出水路は最終沈殿池に対応する2水路のみです。 また、施工中は施工池の後段の最終沈殿池は停止します。 (例：No.1最終沈殿池に対応するのはNo.1・2反応槽流出水路となります。ただし、No.1・2反応槽流出水路の工事中にNo.1最終沈殿池以外の池の停止は不可能です。)
3			