

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第50号	件 名	平成29年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	図面番号M-2「水処理設備フローシート(1/2)(更新)」 図面番号M-24「水処理設備フローシート(1/2)(撤去)」 ・スカム移送に係わる設備(スカム管、中継タンク及び移送ポンプ)の工事期間中は、スカムの移送を停止する条件と考えてよろしいでしょうか。(仮設の配管、タンク、ポンプ等によるスカム移送は無し)		既設No.4スカムタンクは停止可能ですが、既設No.1とNo.3スカムタンクはバイパス出来るようになっておりますので、工事期間は片側での運用を想定しておりますので仮設は不要と考えております。 詳細については受注後の協議によります。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp